



Riktlinje

Köldmedia

Utgåva 2, 2017-02-13

Järfälla kommun
177 80 JÄRFÄLLA
Växel: 08-580 285 00
E-post: jarfalla.kommun@jarfalla.se
Hemsida: www.jarfalla.se

Organisationsnummer: 212000-0043

Innehållsförteckning

Allmänt om dokumentet.....	1
1 Inledning och syfte	2
2 Anmälan till Järfälla kommun	2
3 Allmänt om dokumentet.....	2
4 Nybyggnation av kylanläggning	2
4.1 Stora system.....	2
4.2 Små system (Plug In och hel hermetiska).....	3



Allmänt om dokumentet

Denna riktlinje är kommunens anvisning som konsult ska följa vid projektering av nybyggnation, ombyggnation och renovering.

Avvikelse måste skriftligt godkännas av beställare.

Kommunen kommer att använda riktlinjen som en checklista för att säkerställa att konsulten har följt anvisningarna.



1 Inledning och syfte

Kraven framställda i detta dokument tjänar till Järfälla Kommuns behov om att få underlag levererade genom en specifik standard.

Vid frågor eller synpunkter på detta dokument, kontakta Järfälla kommun, fastighetsavdelning.

2 Anmälan till Järfälla kommun

Alla ingrepp i befintliga datorsystem och programvara skall i god tid anmälas till Järfälla kommun, som då kan ange när arbete får utföras.

3 Allmänt om dokumentet

Denna riktlinje är kommunens anvisning som konsult ska följa vid projektering av nybyggnation av kylanläggning.

Samtidigt får konsulten föreslå likvärdiga eller bättre lösningar, avvikelser måste skriftligt godkännas av beställare.

Kommunen kommer att använda riktlinjen som en checklista för att säkerställa att konsulten har följt anvisningarna.

4 Nybyggnation av kylanläggning

4.1 Stora system

Definition stora system:

- Storkök 10 kW
- Frys 3 kW
- Kyl 6 kW

Köldmediet R404A och R134a ska undvikas och CO₂ ska användas.



4.2 Små system (Plug In och hel hermetiska)

Definition små system:

- Frys under 1,2 kW
- Kyl 2 kW
- Kyl-och frysskåp (färdigbyggda vid inköp)

Färdigbyggda kyl-frys- snabbnedkylningsskåp drivna av propan ska användas.