




## Köldmedia

Din kyl, frys, värmepump eller luftkonditionering kan omfattas av krav på läckagekontroller och årlig rapportering till kommunen. Läs vidare så får du veta mer om och hur just du berörs av reglerna.

### Köldmedier

Syntetiska köldmedier är miljöfarliga fluorerade växthusgaser som bland annat ingår i kylar, frysar och luftkonditionerings- eller värmepumpsanläggningar för att transportera värme eller kyla.

Då ämnena har en betydande klimatpåverkan om de släpps ut till luften måste du som äger eller bedriver en yrkesmässig verksamhet och har en köldmedieanläggning följa särskilda regler för att förhindra utsläpp.



### Ditt ansvar som ägare och verksamhetsutövare är att

- årligen skicka in årsrapport senast 31 mars till miljö- och bygglovsnämnden
- se till så att dina köldmedieaggregat blir kontrollerade inom fastställda kontrollintervall
- känna till och godkänna rapportens innehåll
- känna till att kylföretag och kylentreprenörer har aktiva certifikat
- informera miljö- och bygglovsnämnden om du installerar nya aggregat i kyl- och frysanläggningar och dessa innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer. Blankett finns på [www.jarfalla.se](http://www.jarfalla.se)
- informera miljö- och bygglovsnämnden om du installerar värmepumpar och aggregaten i dessa innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer. Blankett finns på [www.jarfalla.se](http://www.jarfalla.se)
- informera miljö- och bygglovsnämnden om du konverterar gas i ett aggregat som innehåller 14 ton CO<sub>2</sub>-ekv eller mer
- se till så att aggregat som skrotas tas omhand på rätt sätt under kontrollerade former, och att det redovisas i ett skrotningsintyg som skickas till miljö- och bygglovsnämnden.

### Årsrapportering

Om det under någon del av kalenderåret finns 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer i en anläggning, och varje aggregat innehåller minst 5 ton koldioxidekvivalenter, är du som ägare och verksamhetsutövare skyldig att lämna in en årsrapport till tillsynsmyndigheten.

Årsrapporten ska redovisa utförda läckagekontroller och andra händelser som har inträffat under kalenderåret så som

- nyinstallation
- påfyllning av gas
- mängd återvunnen eller regenererad gas
- konvertering av gas
- skrotning av aggregat.

Det gäller både för kylanläggningar och värmepumpar.

Årsrapporten ska skickas in till miljö- och bygglovsnämnden senast den 31 mars årligen.

### Koldioxidekvivalenter CO<sub>2</sub>e

anger hur stor växthuseffekt en typ av köldmedia har vid utsläpp i jämförelse med utsläpp av samma mängd (kg) koldioxid.

## Läckagekontroll

Hur ofta läckagekontrollerna ska utföras bestäms av mängden ton koldioxidkvivalenter (CO<sub>2</sub>e). Om anläggningen har ett läckagevarningssystem förlängs tiden mellan kontrollerna med det dubbla.

\*Alla aggregat som innehåller köldmedia 5 ton eller mer CO<sub>2</sub>e ska genomgå läckagekontroll enligt följande intervall:

Köldmediemängd /aggregat (ton CO <sub>2</sub> e)	Kontroll-intervall
5-49,9	var 12:e månad
50-499,9	var 6:e månad
500 eller mer	var 3:e månad

\*För hermetiskt slutna värmepumpar gäller speciella regler.

*Vill du veta mer så finns bra information på webbplatsen [www.alltomfgas.se](http://www.alltomfgas.se). Där finns även ett omräkningsverktyg där du enkelt kan räkna ut koldioxidkvivalenterna för din anläggning.*

## Tillsyn

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har till uppgift att bedriva tillsyn och kontrollera att du uppfyller lagstiftningens krav. Det gör vi genom att handlägga årsrapporten som du skickar in till oss.

Tillsynen finansieras främst genom avgifter. Kommunfullmäktige har fastställt en fast avgift för handläggning av årsrapporten, övrig handläggning debiteras med timavgift.

## Miljösanktionsavgift

Om lagstiftningen för kontroll av köldmedier inte följs kan en miljösanktionsavgift dömas ut:

- Avgiften ligger på mellan 1 000 - 5 000 kronor per anläggning och storleken beror på vilken brist det gäller.
- Om flera brister upptäcks kan avgifterna kombineras och om samma brist görs två år i rad dubbleras avgiften.
- Avgiften betalas till staten men miljö- och bygglovsnämnden tar ut en extra avgift för handläggning av beslutsärendet.

Miljösanktionsavgiften riktas alltid till ägaren/-verksamhetsutövaren som är ytterst ansvarig för anläggningen.

*Laghänvisning:*

*Förordning (SFS 2016:1128) om fluorerade växthusgaser (Svenska f-gasförordningen).*

*EU-förordning (nr 517/2014) om fluorerade växthusgaser.*

## Ägarbyte

Ett ägarbyte ska alltid anmälas skriftligen till miljö- och bygglovsnämnden genom att en kopia på överlåtelseavtalet och registreringsbevis från Bolagsverket skickas in.

Ansvar för att anmälan om ändring sker ligger hos både den tidigare och den nya ägaren.

## Årsavgift

Den som är registrerad ägare den 1 januari under försäljningsåret är skyldig att betala den årliga avgiften för köldmedieanläggningen samma år.

Om ingen anmälan om ägarbyte kommer in debiteras den årliga avgiften den tidigare ägaren.

## Årsrapport

Den som äger anläggningen vid rapporteringstidpunkten, d.v.s. senast 31 mars varje år, ansvarar för att årsrapporten skickas in.

Vid ett ägarbyte tar alltså den nya ägaren fr.o.m. 31 mars försäljningsåret över ansvaret för årsrapporten för föregående år, samt att den skickas in i till miljö- och bygglovsnämnden, senast 31 mars.

## Vill du veta mer? Kontakta oss på miljö- och hälsoskyddsavdelningen

Ring 08-580 285 00 eller skicka e-post till [miljo.bygglovsnamnden@jarfalla.se](mailto:miljo.bygglovsnamnden@jarfalla.se).  
Läs mer på [www.jarfalla.se](http://www.jarfalla.se)