



## Köldmedia

*Din kyl, frys, värmepump eller luftkonditionering kan omfattas av krav på läckagekontroller och årlig rapportering till kommunen. Läs vidare så får du veta mer om och hur just du berörs av reglerna.*

### Köldmedier

Syntetiska köldmedier är miljöfarliga fluorerade växthusgaser som bland annat ingår i kylar, frysar och luftkonditionerings- eller värmepumpsanläggningar för att transportera värme eller kyla. Då ämnena har en betydande klimatpåverkan om de släpps ut till luften måste du som äger eller bedriver en yrkesmässig verksamhet och har en köldmedieanläggning följa särskilda regler för att förhindra utsläpp.



### Du som ansvarig operatör är skyldig att:

- Se till så att dina köldmedieaggregat blir kontrollerade inom fastställda kontrollintervaller av en certifierad kylentreprenör
- Årligen rapportera till miljö- och bygglovsnämnden om ditt köldmedieinnehav och se till så att rapporten kommer in i tid (senast den 31 mars året efter)
- Känna till och godkänna rapportens innehåll
- Se till så att aggregat som skrotas tas omhand på rätt sätt under kontrollerade former och att det redovisas i ett skrotningsintyg som ska skickas till miljö- och bygglovsnämnden
- Informera miljö- och bygglovsnämnden om du installerar nya aggregat. Blankett finns på [www.jarfalla.se](http://www.jarfalla.se).

### Årsrapportering

Om det någon del av kalenderåret finns minst 14 ton koldioxidekvivalenter i en anläggning är du som operatör skyldig att lämna in en årsrapport till tillsynsmyndigheten.

Det är de aggregat som innehåller minst 5 ton koldioxidekvivalenter som ska räknas in i den totala mängden. Årsrapporten ska bland annat innehålla underlag för den utförda periodiska läckagekontrollen och andra händelser som har inträffat under kalenderåret, så som nyinstallation, påfyllning och/eller skrotning.

Årsrapporten ska skickas in till miljö- och bygglovsnämnden **senast den 31 mars årligen**.

Koldioxidekvivalenter CO<sub>2</sub>e:  
anger hur stor växthuseffekt en typ av köldmedia har vid utsläpp i jämförelse med utsläpp av samma mängd (kg) koldioxid.

Vill du veta mer? Kontakta oss på miljö- och hälsoskyddsensheten

## Läckagekontroll

Hur ofta läckagekontrollerna ska utföras bestäms av mängden ton koldioxidkvivalenter (CO<sub>2</sub>e). Om anläggningen har ett läckagevarnings-system förlängs tiden mellan kontrollerna med det dubbla. Alla aggregat som innehåller köldmedia motsvarande mer än 5 ton CO<sub>2</sub>e ska genomgå läckagekontroll enligt följande intervall:

Köldmediemängd/aggregat (ton CO <sub>2</sub> e)	Kontrollintervall
5-49,9	var 12:e månad
50-499,9	var 6:e månad
500 eller mer	var 3:e månad



bild:www.fotoakuten.se

*Vill du veta mer så finns bra information på webbplatsen [www.alltomfgas.se](http://www.alltomfgas.se). Där finns även ett omräkningsverktyg där du enkelt kan räkna ut koldioxidkvivalenterna för din köldmedieanläggning.*

## Tillsyn

Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten har till uppgift att bedriva tillsyn och kontrollera att du uppfyller lagstiftningens krav. Detta gör vi genom att handlägga årsrapporten som du skickar in till oss.

Tillsynen finansieras främst genom avgifter. Kommunfullmäktige har fastställt en fast avgift för handläggning av årsrapporten. Övrig handläggning debiteras med timavgift.

## Miljösanktionsavgift

Om lagstiftningen för kontroll av köldmedier inte följs kan en miljösanktionsavgift dömas ut:

- Avgiften ligger på mellan 1000-5000 kronor per anläggning och storleken beror på vilken brist det gäller.
- Om flera brister upptäcks kan avgifterna kombineras och om samma brist görs två år i rad dubbleras avgiften.
- Avgiften betalas till staten men miljö- och bygglovsnämnden tar ut en extra avgift för handläggning av beslutsärendet.

Miljösanktionsavgiften riktas alltid till operatören som är ytterst ansvarig för anläggningen.

## Ägarbyte

Ett ägarbyte ska alltid anmälas skriftligen till miljö- och bygglovsnämnden genom att en kopia på överlåtelseavtalet och registreringsbevis från Bolagsverket skickas in. Ansvar för att anmälan om ändring sker ligger hos både den tidigare och den nya ägaren - det är först när vi har fått in anmälan om ägarbyte som vi kan ändra i våra register.

Om ingen anmälan kommer in debiteras den tidigare operatören (ägaren). Det är alltså den som är registrerad ägare den 1 januari som är skyldig att betala den årliga avgiften för köldmedieanläggningen samma år.

Vid ett ägarbyte är det den nya ägarens ansvar att se till att underlag finns för årsrapporten och att den skickas in i tid till miljö- och bygglovsnämnden.

Om underlag saknas och årsrapporten inte kan skickas in i tid faller miljösanktionsavgift ut på den nya operatören. Detta då ingivansansvaret vilar på den som äger anläggningen vid rapporteringstidpunkten under det år rapportering ska ske.

Förordning (SFS 2016:1128) om fluorerade växthusgaser (Svenska f-gasförordningen).

EU-förordning (nr 517/2014) om fluorerade växthusgaser.