



Exempel på ifylld tabell

Utvärdering av en lokals ventilation i förhållande till personbelastning

Skolor och förskolor ska känna till, kontrollera och utvärdera, att ventilationen i lokalerna är tillräcklig. Vid behov ska en handlings- och tidplan för åtgärder tas fram, där det också framgår vem som ansvarar för åtgärderna.

I tabell 1 och 2 ges exempel på hur en skola och en förskola har utvärderat och dokumenterat sin kontroll.

Tabell 1

Skola: Mellanskolan				
Klassrum	Maxperson-angivelsen för rummet	Antal elever i klassen + lärare	Uppföljande mätning/kontroll	Kommentar
Rum 101, 3A	30	30+1	Se bilaga, visar att planerat det kan vistas 26 personer i rummet	Luftkvalitén upplevs enligt enkät som helt ok av klassen
Rum 102, 3B	30	26+1		
Rum 201 4A	30	28+1	Ja, se bilaga. Mätning visar att åtgärder måste vidtas trots att maxpersonantal ej överskrids.	Luftkvalitén upplevdes som dålig, därför gjordes mätning. Ventilationen förbättras alternativt minskas klasstorleken, besked tas om 2 veckor.
Rum 201b, grupprum	5	Max 5, sista kvarten av en lektion kan det vara fler		
Underskrift: <i>Sture chef</i>				Datum: 2011-09-30

Tabell 2

Förskola: Förskolan Charcken						
Avd namn.	Total maxperson-angivelse per avd ¹	Antal in-skrivna samt personal på avdelningen	Sovutrymmets maxperson-angivelse ²	Antal personer närvarande i sovutrymme under vilan	Uppföljande mätning/kontroll	Kommentar
Korven	30	18+3	10	7+1	Nej	Övriga barn ligger ute i vagn.
Isterbandet	25	17+3	12	10+1		Två sovutrymmen
			6	7+1	Ja, se bilaga. Co2 mätning ej över 1000 ppm. Mätning visar att det funkar för 7 personer.	Maxp angivelsen revideras, hänvisning görs till mätprotokoll
Pölsen	30	18	-			Ej sovande barn
Parisaren	30	20+4	-		Ja, i lekrum, se bilaga	Ej sovande barn. Dålig luft i lekrum, åtgärdas till 1 jan -09, se bilaga.
Chorizon	25	22+4	15	14+1	Ja, se bilaga. Co2 över 1000 ppm. För många barn.	Två barn flyttas över till avdelning Korven.
Underskrift: <i>Sara chef</i>					Datum: 2011-09-30	

2009 – senast reviderad september 2011

¹ Räkna ihop maxangivelsen för hela avdelningen.

² Ska finnas angivet på maxpersonangivelsen